



प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्कार पब्लिक स्कूल ,शेखपुरा में पेयजल की व्यवस्था उत्तम है ।

मैं इस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूँ ।


Ravi कार्यपालक अभियंता

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल ,शेखपुरा ।


Indu
26.5.15

PUBLIC HEALTH DIVISION ,SHEIKHPURA

DISTRICT LEVEL WATER TESTING LABORATORY(DLWTL)

EXAMINED BY:-CHEMIST

Name of the Person/Institution:- Sanskar Publice School	Date of Reporting:-25.05.15
Name of the Block:-Sheikhpora	Sample Received on:-20.05.15
Name of the Panchayat:-Nagar Parishad	Date of Sampling:-20.05.15
Name of the Village:-Jamalpur	Source of Sample:-Hand Pump
Sample Collected By:-Self	

TEST REPORT

Sl.No	Parameters	Desirable Limit*	Permissible limit* in alternate Source	Result	Remarks (Safe or Unsafe)
1	PH Value	6.5-8.5	No Relaxation	7.2	safe
2	Turbidity,NTU,Max	5.0	10.0	2	
3	Conductivity	-	-	307	
4	Total Dissolved Solid,mg/l,Max	500.0	2000.0	200	
5	Total Hardness(as CaCO ₃),mg/l,Max	300.0	600.0	82	
6	Calcium (as Ca),mg/l,Max	75.0	200.0	30.4	
7	Magnesium (as Mg),mg/l,Max	30.0	100.0	10.5	
8	Chloride (as Cl),mg/l,Max	250.0	1000.0	42	
9	Alkalinity (as CaCO ₃),mg/l,Max	200.0	600.0	58	
10	Iron (as Fe),mg/l,Max	0.3	1.0	0.14	
11	Nitrate (as NO ₃),mg/l,Max	45.0	No Relaxation	10	
12	Sulphate (as SO ₄),mg/l,Max	200.0	400.0	10	
13	Fluoride (as F),mg/l,Max	0.5	1.5	0.98	
14	Arsenic (as As),mg/l,Max	0.01	0.05	-	
15	Total Coliform	**	**	-ve	

Jindu
26.05.15
Assistant Chemist
P.H.Div,Sheikhpora

Poonam
26/5/15
for Executive Engineer
P.H.Div,Sheikhpora